

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi.spa.com



CSI[®]
CERT

Registrazione numero/*Registration number*

DE/4008/10

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione n°/*Referring to Test and Classification Reports n.*
0671/DC/REA/10_6, 0671/DC/REA/10_7, 0671/DC/REA/10_8,
0671/DC/REA/10_9, 0671/DC/REA/10_10 del/*dated* 21/10/2010
0784\FPM\MATs\10 Rev. 1 del/*dated* 08/11/2010

si dichiara che la Società/*we declare that the Company*

INDUSTRIE EMILIANA PARATI S.p.A.

Via Case Sparse, 21 - 26041 CASALMAGGIORE (CR)

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/*has requested on the specimens named*

Rivestimento murale vinilico con supporto carta

VINYL DECORATIVE WALLCOVERINGS WITH PAPER SUBSTRATE

le Prove Iniziali di Tipo (ITT) secondo la norma EN 15102:2007, in conformità ai punti richiesti dal Produttore,
indicati nell'Allegato A del presente certificato.

the Initial Type Testing according to EN 15102:2007 in compliance with the points required by the Manufacturer, included in Annex A of this certificate.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests done on the sample are reported in the Annex A

02/12/2010

Prima emissione
First issue

//

Ultima emissione
Last issue

01/12/2015

Scadenza
Expiring

Registrazione numero/Registration number

DE/4008/10

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

Rivestimento murale vinilico con supporto carta

VINYL DECORATIVE WALLCOVERINGS WITH PAPER SUBSTRATE

In base alle Prove di Iniziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the Initial Type Testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Peso per unità di superficie / Weight for surface unit: da / from 240 g/m² a / at 640 g/m²

4.1 Reazione al fuoco / Reaction to fire: Bs2d0

Posa in opera / End use: incollato a supporto incombustibile
glued on non combustible substrate

4.2 Rilascio di formaldeide / Release of formaldehyde: passa / pass

4.3 Rilascio di altre sostanze pericolose / Release of other dangerous substances:

4.3.1 Metalli pesanti ed elementi specifici / Heavy metals and specific elements:

- Antimonio / Antimony	< 5 mg/kg
- Arsenico / Arsenic	< 5 mg/kg
- Bario / Barium	< 5 mg/kg
- Cadmio / Cadmium	< 5 mg/kg
- Cromo / Chromium	< 5 mg/kg
- Piombo / Lead	< 5 mg/kg
- Mercurio / Mercury	< 5 mg/kg
- Selenio / Selenium	< 5 mg/kg

4.3.2 Rilascio di Cloruro di vinile monomero / Release of vinyl chloride monomer (VCM) passa / pass

02/12/2010

Prima emissione
First issue

//

Ultima emissione
Last issue

01/12/2015

Scadenza
Expiring